



Wjazd na teren ogrodzony



Jaszków

### Legenda



Hydrant zewnętrzny



Miejsce zbiórki do ewakuacji



Przeciwpożarowy wyłącznik prądu



Kurek główny instalacji gazowej



Wjazd na teren ogrodzony/  
droga dla podmiotów ratowniczych  
Nie zastawiać. Nie blokować.



Odległość od ścian  
obiektów sąsiadujących



### Dane obiektu:

Powierzchnia budynku: 2148m<sup>2</sup>

Wysokość budynku: (N) max. wysokość 10,39m

Liczba kondygnacji podziemnych/nadziemnych: 1/2+poddasze nieużytkowe

Kategoria zagrożenia ludzi: ZL III

Gęstość obciążenia ogniowego: nie dotyczy części ZL dla pomieszczeń magazynowych oraz kotłowni Q<sub>z</sub> 500MJ/m<sup>2</sup>

Przewidywana liczba osób w budynku: ok. 350 osób

Pomieszczenia zagrożone wybuchem: nie występują

Występujące substancje palne w budynku to głównie przedmioty i materiały biurowe i dydaktyczne wykonane z drewna, papieru oraz tworzyw sztucznych. Parametry pożarowe zostały przedstawione w części opisowej Instrukcji w załączniku nr 7.

Spółeczna Szkoła Podstawowa im. S.F. Klonowica w Lublinie

Adres: 20-824 Lublin, al. Warszawska 94

Plan sytuacyjny

Nr rys. 4

